

ENERGIA ELETTRICA IN ALBERGO

Consigli pratici per risparmiare

Sono molte le attività che contribuiscono al consumo energetico anche quando la struttura alberghiera è chiusa. Con qualche semplice accortezza è possibile risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica e in particolare facendo attenzione:

- al sistema di **illuminazione**: lampade, lampadine, lampadari consumano energia elettrica che incide non poco sulle bollette. È dunque fondamentale per ridurre al minimo gli sprechi verificare che i sistemi di illuminazione siano spenti dove non necessari.
- alla gestione del sistema di **aria condizionata**: una delle voci più pesanti in bolletta è senza dubbio quella per il raffrescamento e il riscaldamento delle stanze. Pertanto occorre controllare che il sistema di aria condizionata dell'edificio sia ridotto alle reali necessità della struttura alberghiera.
- agli apparecchi elettronici come **televisori e frigobar**: possiamo dire di aver spento la TV quando è ancora accesa la luce rossa? Non esattamente; la differenza sta proprio nel fatto che lo stato di stand-by richiede comunque energia elettrica, seppur in minima quantità. Accertavi di staccare la spina a tutti i televisori. Inoltre i frigoriferi sono gli elettrodomestici più energivori, ovvero che "mangiano" più corrente elettrica. Per questo se non necessari alla conservazione di alimenti prestate particolare attenzione e in caso siano vuoti spegneteli.

Le quote Fisse e Variabili nella Bolletta dell'Energia Elettrica

Avere attenzione sui consumi ci permette prima di tutto di ridurre quegli oneri legati alle quote variabili della bolletta dell'energia elettrica sia che siano relative alla materia prima o siano legate alle altre componenti regolate.

Ma occorre ricordare che ci sono anche oneri la cui quota è fissa pertanto sempre uguale e invariabile rispetto al consumo di energia elettrica. Tali quote fisse vengono decise direttamente dall'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico, ragion per cui sono uguali per tutti i fornitori. Ci si riferisce principalmente agli oneri di sistema e alla spesa per il trasporto e la gestione del contatore.

QUOTA FISSA			€/POD/anno	€/POD/Mese
USO	TIPOLOGIA	SCAGLIONE POTENZA IMPEGNATA	TOT	TOT
ALTRI USI	BASSA TENSIONE	Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	50,72	4,23
ALTRI USI	MEDIA TENSIONE	Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW	1.381,09	115,09
ALTRI USI	MEDIA TENSIONE	Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW	1.291,10	107,59
ALTRI USI	MEDIA TENSIONE	Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW	1.263,71	105,31